

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 23 Μάρτιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)
23/3/25 0:00	60,42	58,97	1,44	0,00	1			1											1		1			1	14,44	14,34
23/3/25 1:00	54,73	52,99	1,73	0,00	1					1									1		1			1	12,84	12,76
23/3/25 2:00	52,58	50,94	1,64	0,00	1						1								1		1			1	15,41	15,41
23/3/25 3:00	51,10	49,99	1,11	0,00	1						1								1		1			1	13,98	13,97
23/3/25 4:00	50,39	49,69	0,69	0,00	1						1								1		1			1	13,31	13,28
23/3/25 5:00	50,80	50,20	0,60	0,00	1						1								1		1			1	13,68	13,65
23/3/25 6:00	51,78	50,24	0,59	0,95	1						1								1		1			1	13,75	13,71
23/3/25 7:00	55,21	47,02	0,54	7,64	1						1								1		1			1	10,53	10,47
23/3/25 8:00	59,57	43,28	0,81	15,48	1						1								1		1			1	7,06	6,90
23/3/25 9:00	61,55	40,46	0,99	20,10	1						1										1			1	10,42	10,07
23/3/25 10:00	63,00	39,89	1,39	21,73	1																1			1	4,53	4,83
23/3/25 11:00	63,93	39,95	2,27	21,71	1			1													1			1	3,10	3,38
23/3/25 12:00	66,05	39,07	2,41	24,57	1			1													1			1	2,88	2,68
23/3/25 13:00	65,33	38,95	2,15	24,23	1			1													1			1	2,12	2,31
23/3/25 14:00	63,15	39,21	1,89	22,05	1			1													1			1	2,00	2,30
23/3/25 15:00	60,62	39,98	3,02	17,62	1			1													1			1	4,66	4,19
23/3/25 16:00	60,71	45,93	3,35	11,44	1			1													1			1	10,95	10,48
23/3/25 17:00	62,59	56,01	3,27	3,30	1			1											1		1			1	16,33	15,95
23/3/25 18:00	70,28	67,33	2,82	0,13	1			1											1		1			1	20,60	20,65
23/3/25 19:00	77,41	75,07	2,34	0,00	1			1											1	1	1			1	23,11	23,15
23/3/25 20:00	78,14	77,00	1,14	0,00	1			1											1	1	1			1	23,37	23,37
23/3/25 21:00	75,82	74,94	0,88	0,00	1			1											1	1	1			1	22,19	22,16
23/3/25 22:00	70,14	68,82	1,32	0,00	1			1											1	1	1			1	16,86	16,73
23/3/25 23:00	62,23	60,64	1,59	0,00	1			1											1	1	1			1	9,32	8,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις