

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 23 Μάιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
23/5/25 0:00	90,85	72,52	18,34	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1		1	28,35	27,25		
23/5/25 1:00	85,45	67,78	17,67	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1		1	28,49	25,63		
23/5/25 2:00	82,70	65,11	17,59	0,00	0	0	1		1									1		0	1		1	28,10	24,74		
23/5/25 3:00	80,83	65,06	15,77	0,00	0	0	1		1									1		0	1		1	28,29	24,22		
23/5/25 4:00	79,94	64,93	15,01	0,00	0	0	1		1									1		0	1		1	25,65	23,92		
23/5/25 5:00	83,76	70,95	12,80	0,00	0	0	1		1									1		0	1		1	25,46	25,10		
23/5/25 6:00	90,63	74,07	15,49	1,06	0	0	1		1		1							1		0	1		1	27,33	27,09		
23/5/25 7:00	107,56	88,22	13,36	5,98	0	0	1		1		1							1		0	1		1	32,12	32,20		
23/5/25 8:00	120,99	98,69	10,99	11,31	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	36,19	36,23		
23/5/25 9:00	130,35	101,94	13,45	14,95	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	39,03	39,05		
23/5/25 10:00	134,68	98,89	15,09	20,71	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	40,34	40,36		
23/5/25 11:00	134,24	98,16	13,20	22,88	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	40,26	40,24		
23/5/25 12:00	134,09	96,83	13,28	23,99	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	40,20	40,20		
23/5/25 13:00	135,96	100,90	11,01	24,06	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	40,72	40,74		
23/5/25 14:00	134,23	98,89	12,30	23,04	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	40,29	40,26		
23/5/25 15:00	130,02	95,48	13,13	21,42	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	38,99	38,96		
23/5/25 16:00	129,91	95,82	15,62	18,47	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	38,99	38,96		
23/5/25 17:00	131,63	101,09	16,58	13,96	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	39,44	39,48		
23/5/25 18:00	133,23	102,98	22,91	7,34	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	40,00	39,97		
23/5/25 19:00	132,41	105,22	26,02	1,17	0	0	1		1		1			1				1		0	1		1	39,67	39,69		
23/5/25 20:00	134,11	103,64	30,46	0,01	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	42,73	40,20		
23/5/25 21:00	126,60	98,67	27,93	0,00	0	0	1		1		1			1				1		0	1	1	1	40,88	37,94		
23/5/25 22:00	113,65	87,96	25,69	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1	38,02	34,02		
23/5/25 23:00	102,74	77,44	25,31	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1	34,99	30,76		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ No 2 λόγω βλάβης ATM No 1 για ισορόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ