

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																	Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
24/2/25 0:00	72,21	62,45	9,76	0,00	1			1		1						1		1	1	1			23,70	18,34	
24/2/25 1:00	64,35	56,46	7,89	0,00	1			1		1						1		1		1			16,28	13,47	
24/2/25 2:00	60,18	53,90	6,28	0,00	1			1		1						1		1		1			14,75	12,73	
24/2/25 3:00	59,52	56,81	2,70	0,00				1				1	1			1		1		1			3,59	2,40	
24/2/25 4:00	58,47	58,06	0,41	0,00				1				1	1			1		1	1	1			0,00	0,00	
24/2/25 5:00	59,75	59,16	0,59	0,00				1				1	1			1		1	1	1			0,00	0,00	
24/2/25 6:00	68,06	66,19	1,86	0,01				1				1	1			1		1	1	1			2,22	4,07	
24/2/25 7:00	80,89	66,95	9,83	4,11				1				1	1			1		1	1	1			23,41	24,19	
24/2/25 8:00	86,64	64,76	8,31	13,57				1				1	1			1		1	1	1			25,91	25,94	
24/2/25 9:00	90,19	57,21	13,15	19,83				1				1	1			1		1	1	1			26,95	26,45	
24/2/25 10:00	91,04	56,72	10,91	23,42				1				1	1			1		1		1			27,24	27,23	
24/2/25 11:00	89,88	55,42	9,25	25,21				1				1	1			1		1		1			26,89	26,91	
24/2/25 12:00	93,12	57,85	9,67	25,60				1				1	1			1		1		1			27,84	27,88	
24/2/25 13:00	91,91	57,15	9,81	24,94				1				1	1	1		1		1		1			27,54	27,53	
24/2/25 14:00	91,88	59,24	9,73	22,90				1				1	1			1		1		1			27,61	27,54	
24/2/25 15:00	90,19	63,90	7,28	19,01				1				1	1			1		1		1			27,00	27,01	
24/2/25 16:00	92,08	71,70	7,78	12,60				1				1	1			1		1		1			27,55	27,56	
24/2/25 17:00	97,69	89,01	6,13	2,55				1				1	1			1		1	1	1			29,20	29,22	
24/2/25 18:00	109,77	102,38	7,39	0,00				1	1			1	1			1		1	1	1			32,84	32,87	
24/2/25 19:00	114,56	108,69	5,87	0,00				1				1	1			1		1	1	1		1	34,28	34,30	
24/2/25 20:00	114,87	109,83	5,04	0,00				1	1			1	1			1		1	1	1		1	34,43	34,42	
24/2/25 21:00	108,88	106,19	2,69	0,00				1	1			1	1			1		1	1	1		1	32,65	32,61	
24/2/25 22:00	99,02	98,13	0,88	0,00				1	1				1			1		1	1	1		1	29,71	29,67	
24/2/25 23:00	85,73	85,33	0,40	0,00				1	1				1			1		1	1	1			25,73	25,66	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία AEP No1 & AEP No2 λόγω σοβαρού προβλήματος στον ΑΗΣ Σορώνης.
2. Μείωση Α/Π λόγω σοβαρού προβλήματος στον ΑΗΣ Σορώνης .