

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 24 Μάρτιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)
24/3/25 0:00	55,93	53,60	2,33	0,00	1			1											1		1			1	8,16	6,72
24/3/25 1:00	51,15	46,99	4,17	0,00	1			1													1			1	11,89	11,75
24/3/25 2:00	49,68	45,24	4,44	0,00	1			1													1			1	11,07	10,92
24/3/25 3:00	48,55	44,02	4,53	0,00	1			1													1			1	10,56	9,74
24/3/25 4:00	48,37	47,12	1,25	0,00	1			1													1			1	9,56	9,57
24/3/25 5:00	49,32	47,72	1,61	0,00	1					1											1			1	13,02	13,14
24/3/25 6:00	53,52	49,61	3,00	0,91	1						1										1			1	12,91	10,90
24/3/25 7:00	60,78	52,51	3,20	5,08	1		1												1		1			1	9,91	9,58
24/3/25 8:00	65,08	50,46	3,82	10,80	1		1												1		1			1	10,05	8,21
24/3/25 9:00	67,71	52,99	2,49	12,24	1		1												1		1			1	16,47	9,44
24/3/25 10:00	70,12	49,32	4,02	16,79	1		1														1			1	24,84	10,33
24/3/25 11:00	70,43	49,83	3,32	17,28	1		1														1			1	14,63	14,44
24/3/25 12:00	72,84	50,72	2,74	19,37	1		1														1			1	14,66	14,62
24/3/25 13:00	73,46	49,94	3,23	20,28	1		1														1			1	14,46	14,39
24/3/25 14:00	71,03	50,66	4,14	16,24	1		1														1			1	15,79	15,01
24/3/25 15:00	68,27	52,31	3,07	12,89	1		1												1		1			1	9,97	9,36
24/3/25 16:00	67,71	58,46	2,69	6,57	1		1												1		1			1	15,02	15,05
24/3/25 17:00	70,85	67,81	1,41	1,64	1		1												1		1			1	20,04	19,80
24/3/25 18:00	77,03	76,15	0,80	0,07	1		1												1	1	1			1	22,46	22,51
24/3/25 19:00	80,42	78,61	1,81	0,00	1		1												1	1	1			1	24,06	24,09
24/3/25 20:00	80,73	78,84	1,89	0,00	1		1												1	1	1			1	24,15	24,16
24/3/25 21:00	76,94	75,30	1,64	0,00	1		1												1	1	1			1	22,82	22,78
24/3/25 22:00	70,42	67,56	2,86	0,00	1		1												1	1	1			1	17,14	17,04
24/3/25 23:00	62,89	58,52	4,37	0,00	1		1												1		1			1	15,27	15,36

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις