

ΗΣ Ρόδου				Απολογισμός Λειτουργίας																						Τρίτη, 25 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)				14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1					
				ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)	
25/3/25 0:00	56,17	51,66	4,51	0,00	1		1												1		1			1	12,87	11,38	
25/3/25 1:00	51,56	47,36	4,20	0,00	1		1													1				1	12,81	12,72	
25/3/25 2:00	49,43	46,63	2,80	0,00	1		1													1				1	10,62	10,65	
25/3/25 3:00	47,95	43,05	4,90	0,00	1		1													1				1	10,93	9,14	
25/3/25 4:00	47,17	40,84	6,33	0,00	1		1													1				1	13,22	8,41	
25/3/25 5:00	48,04	41,38	6,66	0,00	1		1													1				1	12,80	9,29	
25/3/25 6:00	49,38	39,96	9,00	0,42	1		1													1				1	14,51	10,19	
25/3/25 7:00	54,16	45,48	5,72	2,96	1		1													1				1	13,40	12,40	
25/3/25 8:00	59,98	49,86	4,58	5,54	1		1													1				1	15,97	15,66	
25/3/25 9:00	63,29	54,18	1,27	7,83	1		1													1				1	15,90	14,08	
25/3/25 10:00	63,28	53,65	1,22	8,41	1		1												1		1			1	8,89	8,79	
25/3/25 11:00	63,72	49,28	1,56	12,88	1		1												1		1			1	6,40	4,75	
25/3/25 12:00	66,64	52,48	0,80	13,37	1		1												1		1			1	7,32	7,11	
25/3/25 13:00	67,17	54,70	0,48	11,99	1		1												1		1			1	9,27	9,08	
25/3/25 14:00	64,12	52,99	0,61	10,52	1		1												1		1			1	7,52	7,50	
25/3/25 15:00	61,05	53,21	0,55	7,28	1		1												1		1			1	7,60	7,65	
25/3/25 16:00	62,00	57,68	0,42	3,89	1		1												1		1			1	9,81	9,71	
25/3/25 17:00	65,09	63,28	0,29	1,52	1		1	1											1		1			1	3,28	3,44	
25/3/25 18:00	72,11	70,87	1,17	0,07	1		1	1											1		1			1	11,72	11,88	
25/3/25 19:00	77,81	74,67	3,13	0,00	1		1	1											1		1			1	17,71	17,72	
25/3/25 20:00	77,66	73,85	3,81	0,00	1		1	1											1		1			1	17,65	17,59	
25/3/25 21:00	73,72	68,45	5,27	0,00	1		1	1											1		1			1	13,91	13,72	
25/3/25 22:00	67,41	63,05	4,35	0,00	1		1	1											1		1			1	9,97	7,35	
25/3/25 23:00	59,94	56,73	3,21	0,00	1			1											1		1			1	7,41	7,82	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις