

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 25 Μάιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1	
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
25/5/25 0:00	97,53	94,78	2,74	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1	1	27,77	27,72	
25/5/25 1:00	91,32	89,77	1,54	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		26,66	26,61	
25/5/25 2:00	87,60	85,28	2,32	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		25,28	25,22	
25/5/25 3:00	85,18	81,29	3,88	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		22,91	22,87	
25/5/25 4:00	84,29	77,32	6,97	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		22,10	21,98	
25/5/25 5:00	86,17	75,51	10,65	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		23,93	23,88	
25/5/25 6:00	91,24	74,49	15,84	0,92	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		27,64	27,28	
25/5/25 7:00	103,57	82,47	16,57	4,53	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		31,29	31,04	
25/5/25 8:00	114,14	90,05	15,48	8,61	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1		34,22	34,21	
25/5/25 9:00	123,79	94,78	15,94	13,07	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1		37,09	37,08	
25/5/25 10:00	128,79	95,99	14,41	18,39	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1		38,63	38,56	
25/5/25 11:00	131,07	94,83	15,66	20,58	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1		39,27	39,27	
25/5/25 12:00	132,31	104,71	12,60	15,01	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1		39,73	39,71	
25/5/25 13:00	134,14	121,48	5,91	6,75	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1		40,22	40,25	
25/5/25 14:00	130,90	123,08	4,20	3,62	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	39,32	39,26	
25/5/25 15:00	125,85	117,11	4,85	3,89	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	37,75	37,73	
25/5/25 16:00	124,11	113,30	9,30	1,52	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	37,19	37,21	
25/5/25 17:00	127,59	115,08	9,92	2,59	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	38,26	38,28	
25/5/25 18:00	129,72	111,69	16,01	2,03	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	38,91	38,88	
25/5/25 19:00	131,33	106,45	24,36	0,53	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	39,38	39,39	
25/5/25 20:00	132,72	109,19	23,52	0,01	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	39,78	39,77	
25/5/25 21:00	127,56	105,02	22,53	0,00	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	38,51	38,24	
25/5/25 22:00	115,77	98,01	17,76	0,00	0	0	1		1		1							1		0	1	1	1	1	35,16	34,68	
25/5/25 23:00	104,94	85,73	19,21	0,00	0	0	1		1		1									0	1	1	1	1	34,10	31,46	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο 2 λόγω βλάβης ΑΤΜ Νο 1 για ισορόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ