

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 26 Ιανουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/1/25 0:00	57,97	53,61	4,36	0,00	1	0		1		1			1		0	1	0		0			1	11,60	11,23	
26/1/25 1:00	52,57	45,29	7,27	0,00	1	0		1		1					0	1	0		0			1	12,34	9,69	
26/1/25 2:00	34,53	31,00	3,54	0,00	1	0		1							0		0		0				6,55	6,71	
26/1/25 3:00	43,12	42,87	0,25	0,00	1	0		1					1	1	0	1	0		0				0,49	0,34	
26/1/25 4:00	46,18	46,10	0,08	0,00	1	0		1			1		1	1	0	1	0		0				0,00	0,00	
26/1/25 5:00	45,85	45,72	0,13	0,00	1	0		1			1			1	0	1	0		0				0,24	0,27	
26/1/25 6:00	48,68	48,05	0,63	0,00	1	0		1			1			1	0	1	0		0				1,46	1,63	
26/1/25 7:00	52,68	50,40	2,18	0,11	1	0		1			1			1	0	1	0		0				12,17	9,17	
26/1/25 8:00	59,89	54,62	1,91	3,36	1	0		1			1		1		1	0	1	0		0			18,71	12,35	
26/1/25 9:00	66,29	59,21	1,41	5,67	1	0		1			1			1	0	1	0		0				14,15	13,00	
26/1/25 10:00	72,41	65,17	2,82	4,42	1	0		1			1	1		1	0	1	0		0				16,42	13,67	
26/1/25 11:00	76,65	69,30	1,96	5,40	1	0		1	1		1		1	1	0	1	0		0				12,37	10,86	
26/1/25 12:00	74,70	59,73	3,45	11,51	1	0		1	1		1		1		0	1	0		0				6,42	4,76	
26/1/25 13:00	71,18	53,70	0,89	16,59	1	0		1	1		1				0	1	0		0				1,09	2,00	
26/1/25 14:00	67,35	54,32	2,98	10,05	1	0		1	1		1				0	1	0		0				6,92	5,27	
26/1/25 15:00	66,63	52,87	3,64	10,13	1	0		1	1		1				0	1	0		0				7,58	4,47	
26/1/25 16:00	67,58	58,60	4,30	4,68	1	0		1	1		1				0	1	0		0				11,79	10,78	
26/1/25 17:00	73,94	69,61	4,27	0,06	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0				17,23	16,91	
26/1/25 18:00	81,73	75,57	6,16	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1	0		20,09	19,69	
26/1/25 19:00	83,81	80,47	3,34	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1	0		18,82	18,81	
26/1/25 20:00	83,53	82,82	0,70	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1	0		18,46	18,52	
26/1/25 21:00	79,22	79,10	0,12	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1	0		14,35	14,31	
26/1/25 22:00	71,84	71,84	0,00	0,00	1	0		1	1		1				0	1	0	1	0	1	0		7,48	7,54	
26/1/25 23:00	63,36	63,35	0,01	0,00	1	0		1			1				0	1	0	1	0	1	0		12,55	12,42	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- Λειτουργία ΑΕΡ Νο1, Νο2 & Νο3 λόγω κακοκαιρίας.
- Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας (02:00 - 07:00).