

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 26 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ΑΤΜ 1	ΑΤΜ 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
26/2/25 0:00	71,22	70,29	0,93	0,00	1			1		1						1	1	1		1			10,60	10,52	
26/2/25 1:00	63,07	62,13	0,93	0,00	1			1		1						1		1		1			8,51	8,20	
26/2/25 2:00	60,65	59,99	0,66	0,00	1			1		1						1		1		1			9,59	9,53	
26/2/25 3:00	58,97	58,80	0,17	0,00	1			1		1						1		1		1			7,97	7,88	
26/2/25 4:00	58,08	57,87	0,20	0,00	1			1		1						1		1		1			6,95	6,94	
26/2/25 5:00	59,87	59,82	0,05	0,00	1			1		1						1		1		1			8,63	8,75	
26/2/25 6:00	66,95	66,66	0,27	0,02	1			1		1						1		1		1			14,39	13,76	
26/2/25 7:00	76,78	73,98	0,02	2,79	1			1		1						1		1	1	1			15,75	15,75	
26/2/25 8:00	79,08	69,79	0,10	9,19	1			1		1						1		1	1	1			12,51	12,45	
26/2/25 9:00	81,26	64,70	0,42	16,15	1			1					1			1		1	1	1			17,12	15,38	
26/2/25 10:00	80,30	60,25	0,76	19,29	1			1					1			1		1		1			10,22	11,02	
26/2/25 11:00	77,22	55,54	1,89	19,79	1			1					1			1		1		1			21,84	17,75	
26/2/25 12:00	74,76	54,95	2,16	17,65	1			1					1			1		1					12,11	10,42	
26/2/25 13:00	76,06	57,58	1,89	16,59	1			1	1				1			1		1					15,77	15,91	
26/2/25 14:00	75,67	59,65	1,51	14,51	1			1	1				1			1		1					17,45	17,50	
26/2/25 15:00	79,23	67,07	0,85	11,31	1			1	1				1			1		1					17,70	16,89	
26/2/25 16:00	76,23	69,22	0,52	6,49	1			1	1				1			1		1		1			15,31	14,62	
26/2/25 17:00	72,96	71,01	0,18	1,76	1			1	1				1			1		1		1			22,17	22,42	
26/2/25 18:00	77,36	77,27	0,08	0,01	1			1	1				1			1		1		1			29,30	29,32	
26/2/25 19:00	102,99	102,98	0,01	0,00	1			1	1				1			1		1		1		1	29,39	29,30	
26/2/25 20:00	103,96	103,93	0,03	0,00	1			1	1	1			1			1		1		1		1	26,71	26,67	
26/2/25 21:00	99,28	99,05	0,23	0,00	1			1	1	1			1			1		1		1		1	23,84	23,72	
26/2/25 22:00	90,43	90,00	0,43	0,00	1			1	1	1						1		1		1		1	18,35	18,16	
26/2/25 23:00	78,75	78,57	0,17	0,00	1			1	1							1		1		1		1	16,96	15,63	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ 2 λόγω δοκιμών των νέων αεριοστροβίλων.