

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 26 Μάρτιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠI κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠI (MW)
26/3/25 0:00	53,25	50,71	2,54	0,00	1			1											1		1			1	10,33	8,28
26/3/25 1:00	49,12	47,22	1,90	0,00	1			1													1			1	10,81	10,39
26/3/25 2:00	47,88	45,88	2,00	0,00	1			1													1			1	9,88	9,11
26/3/25 3:00	46,51	43,94	2,57	0,00	1			1													1			1	9,58	7,77
26/3/25 4:00	46,37	41,74	4,63	0,00	1			1													1			1	10,62	7,60
26/3/25 5:00	48,61	44,99	3,62	0,00	1			1													1			1	10,53	9,82
26/3/25 6:00	53,26	50,21	2,31	0,74	1			1													1			1	12,26	11,29
26/3/25 7:00	61,09	55,63	2,16	3,29	1			1											1		1			1	11,70	11,72
26/3/25 8:00	66,04	56,22	1,56	8,26	1			1											1		1			1	11,66	11,71
26/3/25 9:00	68,42	58,29	1,06	9,08	1			1											1		1			1	13,36	13,28
26/3/25 10:00	69,82	52,59	0,39	16,84	1			1											1		1			1	7,23	6,98
26/3/25 11:00	69,35	54,24	0,50	14,60	1			1											1		1			1	8,63	8,66
26/3/25 12:00	70,47	52,99	1,51	15,98	1			1											1		1			1	9,78	8,43
26/3/25 13:00	70,22	49,04	1,58	19,59	1			1											1		1			1	6,21	4,29
26/3/25 14:00	69,45	48,15	1,82	19,47	1			1													1			1	9,00	8,73
26/3/25 15:00	66,29	53,31	1,76	11,22	1			1													1			1	16,22	16,28
26/3/25 16:00	64,78	56,40	3,87	4,51	1			1													1			1	19,23	18,89
26/3/25 17:00	67,79	58,29	8,25	1,25	1					1										1	1			1	28,00	19,52
26/3/25 18:00	73,22	63,62	9,52	0,07	1						1									1	1			1	26,98	21,91
26/3/25 19:00	77,74	69,79	7,95	0,00	1						1							1		1	1			1	25,20	23,26
26/3/25 20:00	77,67	68,97	8,70	0,00	1						1							1		1	1			1	25,70	23,24
26/3/25 21:00	73,05	63,04	10,01	0,00	1												1		1	1				1	28,20	20,07
26/3/25 22:00	66,87	52,41	14,45	0,00	1			1												1	1			1	29,24	19,79
26/3/25 23:00	59,90	42,96	16,94	0,00	1			1													1			1	26,75	17,50

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις