

HΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																				Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/3/25 0:00	53,03	38,58	14,45	0,00	1			1													1			1	13,81	14,21
27/3/25 1:00	49,21	38,79	10,42	0,00	1			1													1			1	9,57	10,44
27/3/25 2:00	47,49	38,89	8,60	0,00	1			1													1			1	8,65	8,73
27/3/25 3:00	46,38	38,83	7,55	0,00	1			1													1			1	7,47	7,61
27/3/25 4:00	46,00	39,05	6,95	0,00	1			1													1			1	6,69	7,21
27/3/25 5:00	47,83	39,56	8,27	0,00	1			1													1			1	8,64	9,04
27/3/25 6:00	52,46	40,10	11,37	0,99	1			1													1			1	12,67	12,64
27/3/25 7:00	61,11	39,58	15,45	6,09	1			1													1			1	16,76	16,25
27/3/25 8:00	65,47	39,47	15,76	10,24	1			1													1			1	16,10	16,41
27/3/25 9:00	68,79	40,55	14,85	13,40	1			1											1					1	14,81	15,20
27/3/25 10:00	69,96	42,16	15,67	12,12	1			1											1					1	16,51	17,62
27/3/25 11:00	69,87	43,37	17,48	9,03	1			1													1			1	22,96	18,60
27/3/25 12:00	73,95	48,13	12,06	13,76	1			1													1			1	14,80	13,28
27/3/25 13:00	73,55	49,57	13,94	10,04	1						1										1			1	19,61	14,68
27/3/25 14:00	72,00	44,41	14,20	13,40	1						1										1			1	19,64	14,35
27/3/25 15:00	71,07	39,34	14,02	17,72	1						1										1			1	19,17	14,17
27/3/25 16:00	67,66	41,56	13,22	12,89	1						1										1			1	17,86	13,44
27/3/25 17:00	67,55	49,21	13,45	4,89	1			1													1			1	18,49	14,10
27/3/25 18:00	72,26	55,33	16,82	0,10	1			1													1	1		1	23,45	18,71
27/3/25 19:00	79,25	56,76	22,49	0,00	1			1													1	1		1	31,99	23,71
27/3/25 20:00	79,16	55,53	23,63	0,00	1			1													1	1		1	31,62	23,70
27/3/25 21:00	74,56	52,21	22,34	0,00	1			1													1	1		1	29,10	22,32
27/3/25 22:00	67,62	47,42	20,19	0,00	1			1													1			1	26,17	20,24
27/3/25 23:00	59,71	42,04	17,67	0,00	1			1													1			1	23,99	17,85

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις