

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	Τρίτη, 27 Μάιος 2025		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
27/5/25 0:00	92,48	64,86	27,62	0,00		1		1	1	1									0	1	1	1		28,31	27,73	
27/5/25 1:00	86,27	60,56	25,71	0,00		1		1	1	1									0	1	1	1		26,05	25,87	
27/5/25 2:00	83,78	58,83	24,95	0,00		1		1	1	1									0	1	1	1		24,91	25,09	
27/5/25 3:00	81,43	57,29	24,14	0,00		1		1	1	1									0	1	1	1		23,59	24,35	
27/5/25 4:00	81,18	57,83	23,35	0,00		1		1	1	1									0	1	1	1		24,96	24,18	
27/5/25 5:00	85,43	60,26	25,16	0,00		1		1	1	1									0	1	1	1		25,64	25,60	
27/5/25 6:00	93,33	64,58	27,19	1,56		1		1	1	1									0	1	1	1		27,71	27,93	
27/5/25 7:00	111,51	72,95	31,38	7,18		1		1	1	1									0	1	1	1		33,33	33,38	
27/5/25 8:00	123,02	75,17	35,42	12,43		1		1	1	1									0	1	1	1		39,80	36,85	
27/5/25 9:00	130,65	75,97	37,13	17,54		1		1	1	1									0	1	1	1		46,50	39,17	
27/5/25 10:00	133,86	73,14	39,14	21,57		1		1	1	1				1					0	1	1	1		47,89	40,17	
27/5/25 11:00	133,06	70,92	38,38	23,76		1		1	1	1				1					0	1	1	1		47,84	39,84	
27/5/25 12:00	135,25	70,04	39,59	25,62		1		1	1	1				1					0	1	1	1		47,18	40,57	
27/5/25 13:00	137,73	71,58	40,38	25,77		1		1	1	1				1					0	1	1	1		48,02	41,30	
27/5/25 14:00	135,40	70,44	40,23	24,74		1		1	1	1				1					0	1	1	1		46,76	40,62	
27/5/25 15:00	129,77	69,25	38,07	22,45		1		1	1	1				1					0	1	1	1		43,26	38,90	
27/5/25 16:00	127,89	71,33	37,94	18,62		1		1	1	1				1					0	1	1	1		41,38	38,34	
27/5/25 17:00	129,40	77,86	37,88	13,66		1		1	1	1				1					0	1	1	1		42,36	38,84	
27/5/25 18:00	131,75	85,40	38,62	7,72		1		1	1	1				1					0	1	1	1		44,15	39,46	
27/5/25 19:00	131,44	90,67	38,85	1,93		1		1	1	1				1					0	1	1	1		42,60	39,39	
27/5/25 20:00	133,64	93,93	39,68	0,03		1		1	1	1				1					0	1	1	1	1	43,71	40,02	
27/5/25 21:00	127,06	89,00	38,06	0,00		1		1	1	1				1					0	1	1	1	1	41,23	38,11	
27/5/25 22:00	113,53	79,36	34,17	0,00		1		1	1	1									0	1	1	1	1	35,50	34,04	
27/5/25 23:00	101,47	71,21	30,26	0,00		1		1	1	1									0	1	1	1	1	31,21	30,41	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1) Λειτουργία ΑΕΡ No 2 λόγω βλάβης ATM No 1 για ισορρόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ .
2) Ένταξη ΑΕΡ No 5 με στόχο τη δοκιμαστική λειτουργία .