

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Παρασκευή, 28 Φεβρουάριος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ												
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θωριο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/2/25 0:00	64,10	54,37	9,72	0,00	1			1		1			1			0	1		1						15,69	12,25	
28/2/25 1:00	57,16	51,57	5,58	0,00	1			1		1			1	1		0	1								6,05	5,81	
28/2/25 2:00	54,79	50,68	4,11	0,00	1			1		1			1	1		0	1								4,41	4,36	
28/2/25 3:00	52,45	49,55	2,90	0,00	1			1		1			1	1		0	1								3,08	3,07	
28/2/25 4:00	51,16	49,47	1,70	0,00	1			1		1			1	1		0	1								1,21	1,97	
28/2/25 5:00	52,04	50,26	1,78	0,00	1			1		1			1	1		0	1								1,90	2,08	
28/2/25 6:00	57,70	55,20	2,49	0,01	1			1		1			1	1		0	1								2,93	3,12	
28/2/25 7:00	67,35	63,80	2,85	0,70	1			1		1			1	1		0	1								5,63	4,03	
28/2/25 8:00	76,07	70,15	3,59	2,33	1			1	1	1			1	1		0	1								7,22	4,55	
28/2/25 9:00	82,45	70,53	4,07	7,85	1			1	1	1			1	1		0	1								7,48	4,93	
28/2/25 10:00	84,83	71,36	3,53	9,94	1			1	1	1			1	1		0	1								8,88	5,61	
28/2/25 11:00	82,89	72,60	2,51	7,77	1			1	1	1			1	1		0	1								11,26	10,90	
28/2/25 12:00	83,51	72,56	5,23	5,72	1			1	1	1			1	1		0	1								10,95	9,40	
28/2/25 13:00	87,44	83,36	1,25	2,84	1			1	1	1			1	1		0	1								9,77	8,95	
28/2/25 14:00	91,57	88,67	1,32	1,58	1			1	1	1			1	1		0	1								13,70	13,71	
28/2/25 15:00	92,59	89,75	0,93	1,90	1			1	1	1			1	1		0	1		1						13,86	13,86	
28/2/25 16:00	95,48	93,04	1,13	1,31	1			1	1	1			1	1		0	1		1						1,79	1,01	
28/2/25 17:00	97,08	96,41	0,17	0,50	1			1	1	1			1	1		0	1		1						0,00	0,00	
28/2/25 18:00	101,79	101,57	0,21	0,00	1			1		1			1	1	1		0	1		1					0,00	0,00	
28/2/25 19:00	103,14	103,01	0,13	0,00	1			1		1			1	1	1		0	1		1					0,00	0,00	
28/2/25 20:00	101,32	98,89	2,43	0,00	1			1		1			1	1	1		0	1		1	1	1			22,00	24,09	
28/2/25 21:00	95,40	92,52	2,87	0,00	1			1		1					1		0	1		1	1	1			28,59	28,56	
28/2/25 22:00	86,53	84,91	1,62	0,00	1			1		1					1		0	1		1	1	1			25,59	25,51	
28/2/25 23:00	76,24	74,36	1,88	0,00	1					1						0	1		1	1	1				19,26	18,73	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Μείωση Α/Π λόγω δοκιμαστικής λειτουργίας ΑΕΡ 5 και ΑΕΡ 6 ΑΗΣ.
2. Λειτουργία ΑΕΡ 1 λόγω εφεδρείας και ασφάλειας συστήματος.