

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Παρασκευή, 28 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
28/3/25 0:00	53,33	38,74	14,59	0,00	1			1													1			1	18,67	14,49	
28/3/25 1:00	49,39	38,88	10,51	0,00	1			1													1			1	13,70	10,68	
28/3/25 2:00	48,00	39,18	8,82	0,00	1			1													1			1	12,23	9,24	
28/3/25 3:00	46,56	38,86	7,70	0,00	1			1													1			1	10,20	7,77	
28/3/25 4:00	46,38	39,29	7,09	0,00	1			1													1			1	10,28	7,67	
28/3/25 5:00	48,39	40,14	8,25	0,00	1			1													1			1	13,44	9,59	
28/3/25 6:00	52,58	45,44	7,07	0,07	1			1													1			1	18,81	13,62	
28/3/25 7:00	61,98	53,34	7,79	0,85	1			1													1			1	18,82	17,52	
28/3/25 8:00	66,67	50,52	12,18	3,97	1			1												1	1			1	25,87	16,54	
28/3/25 9:00	69,54	47,24	13,62	8,68	1			1												1	1				29,88	17,45	
28/3/25 10:00	68,45	42,56	15,37	10,52	1			1												1	1				30,66	16,62	
28/3/25 11:00	69,06	40,11	12,58	16,36	1			1												1	1				18,78	13,36	
28/3/25 12:00	71,83	39,99	12,83	19,01	1			1												1	1				20,24	13,50	
28/3/25 13:00	72,06	38,94	10,93	22,19	1			1												1	1				14,24	11,13	
28/3/25 14:00	68,96	38,99	8,95	21,01	1			1												1	1				13,02	9,12	
28/3/25 15:00	65,46	42,05	5,64	17,78	1			1												1	1				7,54	7,33	
28/3/25 16:00	67,78	43,32	10,94	13,53	1			1												1	1				16,89	13,13	
28/3/25 17:00	67,34	46,45	15,46	5,43	1			1												1	1				22,51	17,22	
28/3/25 18:00	71,28	52,65	18,41	0,22	1			1												1	1				31,14	21,34	
28/3/25 19:00	76,34	56,75	19,58	0,00	1			1												1	1		1	43,62	22,86		
28/3/25 20:00	75,85	58,61	17,24	0,00	1			1												1	1		1	46,01	22,70		
28/3/25 21:00	71,95	55,43	16,53	0,00	1			1												1	1		1	40,75	21,56		
28/3/25 22:00	66,66	48,79	17,87	0,00	1			1												1			1	44,29	19,95		
28/3/25 23:00	59,77	43,72	16,06	0,00	1			1												1			1	34,63	17,90		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις