

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τετάρτη, 28 Μάιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Οριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
28/5/25 0:00	91,69	64,18	27,51	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	28,29	27,51
28/5/25 1:00	85,74	60,17	25,57	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	25,56	25,70
28/5/25 2:00	82,99	58,76	24,23	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	25,71	24,88
28/5/25 3:00	81,38	57,53	23,85	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	27,20	24,37
28/5/25 4:00	80,72	57,00	23,72	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	25,24	24,21
28/5/25 5:00	85,01	60,54	24,47	0,00	0	0	1		1		1										1	1		1	25,83	25,44
28/5/25 6:00	93,44	65,20	26,71	1,53	0	0	1		1		1										1	1		1	30,22	27,96
28/5/25 7:00	111,14	73,08	31,23	6,83	0	0	1		1		1										1	1		1	37,92	33,26
28/5/25 8:00	123,32	77,47	33,55	12,29	0	0	1		1		1										1	1		1	43,97	36,95
28/5/25 9:00	131,02	78,16	36,20	16,67	0	0	1		1		1				1						1	1		1	46,92	39,26
28/5/25 10:00	135,23	76,99	37,14	21,09	0	0	1		1		1				1						1	1		1	47,91	40,49
28/5/25 11:00	135,30	75,32	36,17	23,80	0	0	1		1		1				1						1	1		1	48,02	40,56
28/5/25 12:00	136,48	77,75	33,74	24,99	0	0	1		1		1				1						1	1		1	44,84	40,88
28/5/25 13:00	138,54	84,34	28,93	25,27	0	0	1		1		1				1						1	1		1	42,52	41,52
28/5/25 14:00	136,71	76,08	36,39	24,24	0	0	1		1		1				1						1	1		1	47,62	40,98
28/5/25 15:00	131,29	74,30	34,95	22,04	0	0	1		1		1				1						1	1		1	42,18	39,34
28/5/25 16:00	130,44	78,14	33,79	18,51	0	0	1		1		1				1						1	1		1	39,75	39,11
28/5/25 17:00	132,00	86,61	31,50	13,89	0	0	1		1		1				1						1	1		1	39,86	39,55
28/5/25 18:00	134,28	94,65	31,60	8,03	0	0	1		1		1				1						1	1		1	41,38	40,30
28/5/25 19:00	134,06	106,73	25,17	2,16	0	0	1		1		1				1						1	1	1	1	41,16	40,18
28/5/25 20:00	134,16	108,27	25,84	0,05	0	0	1		1		1				1						1	1	1	1	42,72	40,27
28/5/25 21:00	128,27	101,42	26,85	0,00	0	0	1		1		1				1						1	1	1	1	42,91	38,43
28/5/25 22:00	115,06	90,64	24,42	0,00	0	0	1		1		1				1						1	1	1	1	42,41	34,42
28/5/25 23:00	102,16	76,72	25,43	0,00	0	0	1		1		1										1	1	1	1	37,58	30,59

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο 2 λόγω βλάβης ΑΤΜ Νο 1 για ισορρόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ .
2) Ένταξη ΑΕΡ Νο 6 με στόχο τη δοκιμαστική λειτουργία .