

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 29 Μάρτιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
29/3/25 0:00	54,26	42,11	12,15	0,00	1			1												1			1	38,18	15,37		
29/3/25 1:00	50,37	39,21	11,16	0,00	1			1												1			1	21,89	11,61		
29/3/25 2:00	48,53	39,59	8,94	0,00	1			1												1			1	15,69	9,80		
29/3/25 3:00	47,12	40,48	6,64	0,00	1			1												1			1	14,46	8,42		
29/3/25 4:00	47,10	43,73	3,37	0,00	1			1												1			1	16,58	8,35		
29/3/25 5:00	48,15	45,55	2,60	0,00	1			1												1			1	12,22	9,32		
29/3/25 6:00	50,49	48,27	1,63	0,60	1			1												1			1	11,25	11,01		
29/3/25 7:00	56,96	50,98	0,92	5,06	1			1												1			1	13,11	13,12		
29/3/25 8:00	63,07	52,99	0,95	9,14	1			1												1			1	9,12	8,40		
29/3/25 9:00	68,33	55,26	0,23	12,84	1			1												1			1	3,61	4,17		
29/3/25 10:00	72,14	56,54	2,07	13,53	1			1			1									1			1	15,62	15,28		
29/3/25 11:00	70,55	53,97	5,57	11,00	1			1			1									1			1	17,52	15,54		
29/3/25 12:00	76,32	57,93	8,15	10,24	1			1			1	1								1			1	14,55	10,19		
29/3/25 13:00	81,16	61,81	7,69	11,66	1			1			1	1								1			1	10,53	8,10		
29/3/25 14:00	78,53	59,34	7,56	11,63	1			1			1	1								1			1	10,62	7,85		
29/3/25 15:00	76,11	59,10	7,16	9,85	1			1			1	1								1			1	10,50	7,60		
29/3/25 16:00	78,05	67,10	6,00	4,95	1			1			1	1								1			1	13,60	9,25		
29/3/25 17:00	79,52	76,46	1,54	1,51	1			1			1	1								1			1	9,90	9,53		
29/3/25 18:00	83,16	82,78	0,31	0,07	1			1			1	1	0					1		1			1	9,95	9,95		
29/3/25 19:00	85,69	85,67	0,02	0,00	1			1			1	1						1		1			1	10,35	10,39		
29/3/25 20:00	82,66	82,09	0,57	0,00	1			1			1	1						1		1			1	12,40	12,38		
29/3/25 21:00	76,82	76,73	0,09	0,00	1			1			1	1						1		1			1	11,51	11,50		
29/3/25 22:00	70,29	70,26	0,03	0,00	1			1			1							1		1			1	10,54	10,51		
29/3/25 23:00	63,45	63,24	0,21	0,00	1			1			1							1		1			1	9,50	9,49		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

Λόγω κακοκαιρίας ένταξη Αεροστροβίλων και μείωση παραγωγής από Α/Π