

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Πέμπτη, 29 Μάιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
29/5/25 0:00	93,33	65,56	27,76	0,00	0	0	1		1		1									0		1	1	1	29,10	27,97	
29/5/25 1:00	87,22	61,19	26,02	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	26,89	26,13	
29/5/25 2:00	83,94	59,10	24,84	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	25,77	25,13	
29/5/25 3:00	82,06	57,94	24,12	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	26,56	24,59	
29/5/25 4:00	81,60	57,35	24,25	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	24,84	24,41	
29/5/25 5:00	85,35	60,37	24,98	0,00	0	0	1		1		1									0	1		1	1	25,11	25,57	
29/5/25 6:00	93,76	65,37	26,98	1,41	0	0	1		1		1									0	1		1	1	28,09	28,07	
29/5/25 7:00	110,76	72,93	31,42	6,41	0	0	1		1		1									0	1		1	1	33,70	33,18	
29/5/25 8:00	124,00	76,85	35,39	11,76	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	40,33	37,16	
29/5/25 9:00	132,54	80,80	35,95	15,80	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	43,19	39,72	
29/5/25 10:00	134,32	83,61	31,06	19,65	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	40,25	40,27	
29/5/25 11:00	134,69	83,33	29,00	22,36	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	40,67	40,41	
29/5/25 12:00	136,71	84,35	28,25	24,11	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	41,05	40,97	
29/5/25 13:00	137,58	87,86	25,03	24,70	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	41,26	41,25	
29/5/25 14:00	135,97	89,97	21,98	24,01	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	40,77	40,70	
29/5/25 15:00	130,96	87,27	21,79	21,89	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	39,23	39,22	
29/5/25 16:00	129,16	92,29	18,44	18,44	0	0	1		1		1			1						0	1		1	1	38,69	38,70	
29/5/25 17:00	129,66	98,51	17,28	13,88	0	0	1		1		1			1	1					0	1		1	1	38,82	38,88	
29/5/25 18:00	132,20	106,41	17,73	8,05	0	0	1		1		1			1	1			1		0	1		1	1	39,62	39,61	
29/5/25 19:00	132,34	115,08	14,96	2,29	0	0	1		1		1			1	1			1		0	1		1	1	39,66	39,65	
29/5/25 20:00	133,38	121,16	12,19	0,03	0	0	1		1		1			1	1			1		0	1		1	1	40,00	39,99	
29/5/25 21:00	126,82	115,12	11,70	0,00	0	0	1		1		1			1	1			1		0	1		1	1	38,09	38,03	
29/5/25 22:00	113,50	106,79	6,71	0,00	0	0	1		1		1				1			1		0	1	1	1	1	34,09	34,04	
29/5/25 23:00	101,37	94,41	6,95	0,00	0	0	1		1		1	1						1		0	1	1	1	1	29,83	29,33	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

- 1) Λειτουργία ΑΕΡ Νο 2 λόγω βλάβης ΑΤΜ Νο 1 για ισορρόπηση φόρτιων ΑΗΣ-ΘΗΣ .
2) Ένταξη ΑΕΡ Νο 5 και ΑΕΡ Νο 6 με στόχο τη δοκιμαστική λειτουργία .