

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 30 Ιανουάριος 2025					
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	14	10	10	18	18	18	17	21	18	26,5	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1						
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ															ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ									
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	ATM 2	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	H/Z ENOIK	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	H/Z ENOIK	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)			
30/1/25 0:00	55,40	47,10	8,30	0,00	1			1		1						0	1			1					13,23	11,83			
30/1/25 1:00	50,12	42,33	7,79	0,00	1			1		1						0	1								11,45	10,38			
30/1/25 2:00	48,32	42,97	5,35	0,00	1			1		1						0	1								15,62	10,24			
30/1/25 3:00	46,76	42,06	4,70	0,00	1			1		1						0	1								14,13	8,71			
30/1/25 4:00	45,95	40,57	5,38	0,00	1			1		1						0	1								15,86	7,95			
30/1/25 5:00	48,04	40,76	7,28	0,00	1			1		1						0	1								16,62	9,92			
30/1/25 6:00	54,20	46,79	7,40	0,00	1			1		1						0	1								13,79	12,85			
30/1/25 7:00	62,58	52,28	9,35	0,95	1			1		1						0	1						1		18,43	17,88			
30/1/25 8:00	66,67	47,91	10,41	8,35	1			1		1						0	1						1		21,07	14,63			
30/1/25 9:00	67,42	44,24	8,85	14,33	1			1		1						0	1						1		11,04	8,65			
30/1/25 10:00	67,48	44,65	5,55	17,28	1			1		1						0	1						1		6,28	6,15			
30/1/25 11:00	68,03	44,89	4,46	18,68	1			1		1						0	1						1		4,92	5,37			
30/1/25 12:00	68,88	52,31	8,01	8,56	1			1		1						0	1						1		11,35	10,76			
30/1/25 13:00	70,77	51,54	10,45	8,78	1			1		1						0	1						1		18,86	12,36			
30/1/25 14:00	71,44	52,66	5,41	13,36	1			1		1	1					0							1		5,42	5,56			
30/1/25 15:00	70,79	57,68	3,26	9,86	1			1		1	1					0							1		3,47	3,52			
30/1/25 16:00	73,18	68,83	3,13	1,22	1			1		1	1			1		0							1		4,70	4,22			
30/1/25 17:00	80,35	75,49	4,85	0,01	1			1		1	1		1	1		0							1		9,84	6,41			
30/1/25 18:00	84,39	78,91	5,48	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		10,81	6,74			
30/1/25 19:00	87,04	80,21	6,84	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		6,86	6,95			
30/1/25 20:00	87,34	82,26	5,08	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		9,86	6,98			
30/1/25 21:00	81,90	78,99	2,90	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		11,09	8,06			
30/1/25 22:00	74,19	72,54	1,65	0,00	1			1		1	1		1	1		0							1		8,03	7,41			
30/1/25 23:00	65,25	63,66	1,59	0,00	1			1			1		1	1		0							1		6,26	5,00			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Λειτουργία ΑΕΡ Νο2 και Νο3 λόγω κακοκαιρίας.
2. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας και αστάθεια ανέμων.