

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																		Δευτέρα, 31 Μάρτιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ								
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
31/3/25 0:00	59,45	48,76	10,68	0,00	1			1			1								1			1	15,88	10,68
31/3/25 1:00	54,07	44,50	9,57	0,00	1			1											1			1	13,74	9,71
31/3/25 2:00	51,91	42,91	9,00	0,00	1			1											1			1	12,43	9,30
31/3/25 3:00	50,34	41,49	8,84	0,00	1			1											1			1	11,83	9,02
31/3/25 4:00	50,39	41,46	8,94	0,00	1			1											1			1	11,77	9,03
31/3/25 5:00	52,39	43,21	9,18	0,00	1			1											1			1	12,14	9,39
31/3/25 6:00	58,15	47,82	10,33	0,00	1			1											1			1	13,70	10,89
31/3/25 7:00	67,58	55,88	11,54	0,15	1			1										1	1			1	15,45	12,13
31/3/25 8:00	73,91	60,17	12,91	0,83	1			1			1							1	1			1	17,14	13,26
31/3/25 9:00	79,36	64,01	14,27	1,08	1			1			1					1		1	1				19,01	14,96
31/3/25 10:00	82,07	63,89	16,06	2,11	1			1			1					1		1	1				21,34	16,38
31/3/25 11:00	83,26	62,14	16,46	4,65	1			1			1					1		1	1				21,80	16,62
31/3/25 12:00	86,12	64,28	16,91	4,93	1			1			1					1		1	1				22,40	17,17
31/3/25 13:00	86,83	66,68	16,94	3,21	1			1			1					1		1	1				22,58	17,13
31/3/25 14:00	85,06	68,24	14,15	2,68	1			1			1	1				1		1	1				19,03	14,46
31/3/25 15:00	82,55	64,59	13,77	4,18	1			1			1	1				1			1				18,38	14,02
31/3/25 16:00	82,21	64,46	13,46	4,29	1			1			1	1				1			1				18,24	13,99
31/3/25 17:00	82,37	66,08	13,71	2,57	1			1			1	1				1			1				18,33	13,98
31/3/25 18:00	85,66	70,64	14,23	0,79	1			1			1	1				1			1				18,96	14,53
31/3/25 19:00	90,85	75,69	15,10	0,06	1			1	1		1	1				1			1				20,07	15,41
31/3/25 20:00	92,48	77,19	15,29	0,00	1			1			1	1				1			1				20,31	15,68
31/3/25 21:00	88,41	73,51	14,90	0,00	1			1			1	1				1			1				19,73	15,00
31/3/25 22:00	78,78	66,31	12,47	0,00	1			1			1	1				1			1				16,46	12,40
31/3/25 23:00	68,54	58,48	10,06	0,00	1			1			1	1				1			1				13,18	10,05

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

1. Περιορισμός παραγωγής Α/Π λόγω έντονης κακοκαιρίας
2. Λειτουργία AEP2 και AEP3 λόγω έντονης κακοκαιρίας και συμβάντων στο δίκτυο
3. Δοκιμαστική λειτουργία D5 ΑΗΣ