

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Σάββατο, 31 Μάιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	ΑΕΡ 1	ΑΕΡ 2	ΑΕΡ 3	ΑΕΡ 4	ΑΕΡ 5	ΑΕΡ 6	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)		
31/5/25 0:00	89,68	89,60	0,08	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1		1	1	1		1	22,41	22,37		
31/5/25 1:00	84,50	84,25	0,25	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1			1	1		1	21,09	21,08		
31/5/25 2:00	81,78	81,54	0,24	0,00	0	0	1	0	0		1	1	0			1			1	1		1	20,43	20,41		
31/5/25 3:00	79,75	79,08	0,66	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0			1			1	1		1	15,09	14,08		
31/5/25 4:00	78,99	78,52	0,47	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0			1			1	1		1	13,82	13,81		
31/5/25 5:00	82,25	80,64	1,61	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0			1			1	1		1	23,49	23,57		
31/5/25 6:00	89,11	85,10	2,90	1,11	0	0	1	0	0	1	1	1	0			1			1	1		1	26,65	26,69		
31/5/25 7:00	105,85	97,95	2,70	5,20	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1		1			1	1		1	28,89	28,17		
31/5/25 8:00	119,19	105,97	1,33	11,89	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1			1			1	35,66	35,65		
31/5/25 9:00	128,83	113,37	0,69	14,77	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1			1			1	38,59	38,61		
31/5/25 10:00	131,65	114,94	1,08	15,62	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1			1			1	39,42	39,45		
31/5/25 11:00	131,46	116,26	0,92	14,28	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1			1			1	39,26	39,30		
31/5/25 12:00	130,43	118,14	0,11	12,18	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		1	1			1	39,06	39,08		
31/5/25 13:00	133,53	116,98	0,29	16,25	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1			1	1		1	39,95	39,98		
31/5/25 14:00	131,73	111,47	0,21	20,05	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0		1		1	39,47	39,44		
31/5/25 15:00	127,16	108,78	0,70	17,68	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1			0	1	1	1	38,05	38,08		
31/5/25 16:00	125,11	113,27	0,46	11,38	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1			0	1	1	1	37,48	37,48		
31/5/25 17:00	125,76	120,97	1,26	3,54	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1			0	1	1	1	37,66	37,67		
31/5/25 18:00	129,22	125,49	1,09	2,64	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1		0	1	1	1	1	38,72	38,73		
31/5/25 19:00	128,94	124,74	2,71	1,49	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1			0	1	1	1	38,77	38,73		
31/5/25 20:00	127,03	123,79	3,21	0,04	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1			0	1	1	1	38,09	38,08		
31/5/25 21:00	117,92	116,99	0,92	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	0	1			0	1	1	1	35,38	35,33		
31/5/25 22:00	106,45	105,98	0,47	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0			0	1		0	1	1	1	31,94	31,88		
31/5/25 23:00	95,14	94,41	0,73	0,00	0	0	1	0	0	1	1	1	0			0	1		0	1	1	1	28,43	28,35		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

- Παρατηρήσεις
1. Περιορισμός Α/Π λόγω κακοκαιρίας.

2.Λειτουργία ΑΕΡ1, ΑΕΡ2 & ΑΕΡ3 λόγω κακοκαιρίας.