

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2025	00:00	11,72	8,94	2,78	1				1		4,11
	01:00	10,69	8,14	2,55	1				1		3,43
	02:00	10,72	8,04	2,68	1				1		3,46
	03:00	10,20	7,86	2,34	1				1		2,95
	04:00	9,90	7,58	2,32	1				1		2,62
	05:00	10,21	7,83	2,38	1				1		2,93
	06:00	10,85	7,99	2,86	1				1		3,54
	07:00	11,75	8,88	2,87	1				1		4,09
	08:00	12,60	10,30	2,30	1				1		4,40
	09:00	12,85	10,88	1,98					1	1	3,64
	10:00	12,32	10,84	1,48					1	1	3,05
	11:00	11,96	10,47	1,49					1	1	2,67
	12:00	11,56	10,00	1,57					1	1	2,28
	13:00	11,65	9,47	2,18					1	1	2,36
	14:00	11,77	9,35	2,41					1	1	2,48
	15:00	12,46	9,54	2,92					1	1	3,13
	16:00	13,89	10,17	3,73					1	1	4,53
	17:00	15,62	11,14	4,48					1	1	5,22
	18:00	17,90	14,00	3,90				1	1	1	5,42
	19:00	18,43	14,90	3,54				1	1	1	5,98
	20:00	17,64	16,25	1,39				1	1	1	5,20
	21:00	16,55	15,40	1,15				1	1	1	4,11
	22:00	15,05	13,69	1,36				1	1	1	2,76
	23:00	13,59	12,52	1,08					1	1	4,33

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης