

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	13,29	12,92	0,37					1	1	1,95
	01:00	11,97	11,54	0,43					1	1	2,74
	02:00	12,13	11,52	0,62					1	1	2,96
	03:00	11,70	11,01	0,69					1	1	2,53
	04:00	11,37	10,89	0,47					1	1	2,16
	05:00	11,56	11,00	0,56					1	1	2,24
	06:00	12,03	11,15	0,88					1	1	2,63
	07:00	13,07	12,05	1,03	1					1	2,99
	08:00	14,00	13,33	0,67	1					1	3,78
	09:00	13,83	13,60	0,22	1					1	3,64
	10:00	13,10	12,76	0,34	1					1	2,96
	11:00	12,52	12,16	0,36	1					1	2,34
	12:00	12,46	12,39	0,08	1					1	2,23
	13:00	12,57	12,37	0,20	1					1	2,35
	14:00	12,55	12,16	0,39	1					1	2,37
	15:00	14,06	13,29	0,77	1					1	3,90
	16:00	14,23	13,37	0,86	1					1	4,16
	17:00	15,48	13,92	1,56	1					1	5,34
	18:00	18,36	16,84	1,51	1	1				1	4,85
	19:00	19,28	17,40	1,88	1	1				1	5,13
	20:00	18,85	17,51	1,35	1	1				1	4,60
	21:00	17,67	16,80	0,87	1	1				1	3,42
	22:00	16,12	15,37	0,74	1	1				1	2,90
	23:00	14,59	14,32	0,26	1			1		1	1,00

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης