

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 1 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	10,75	9,24	1,51	1			1			2,75
	01:00	9,96	8,99	0,97	1			1			2,70
	02:00	9,69	8,58	1,11	1			1			2,43
	03:00	8,92	7,69	1,22	1			1			1,65
	04:00	8,52	7,34	1,18	1			1			1,25
	05:00	8,84	7,31	1,53	1			1			1,55
	06:00	9,82	7,44	2,38	1			1			2,53
	07:00	11,03	7,75	3,29	1			1			3,63
	08:00	12,40	8,36	4,04	1			1			4,33
	09:00	12,64	8,54	4,09	1			1			4,42
	10:00	13,05	8,78	4,27	1			1			4,55
	11:00	16,22	12,97	3,25	1			1		1	4,16
	12:00	15,47	13,16	2,32	1			1		1	2,14
	13:00	14,55	13,43	1,12	1			1		1	1,10
	14:00	14,05	13,42	0,63	1			1		1	0,67
	15:00	13,28	12,50	0,78	1			1		1	0,73
	16:00	12,68	11,19	1,49	1					1	2,40
	17:00	14,36	13,20	1,16	1					1	3,70
	18:00	16,10	15,19	0,91	1					1	2,65
	19:00	17,81	17,42	0,39	1			1		1	4,33
	20:00	19,05	18,95	0,10	1			1		1	5,64
	21:00	17,81	17,65	0,17	1			1		1	4,46
	22:00	15,38	15,21	0,17	1			1		1	2,60
	23:00	13,08	12,94	0,14				1		1	3,84

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης