

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	11,08	7,33	3,75				1	1		3,59
	01:00	10,15	6,58	3,57				1	1		3,29
	02:00	9,84	6,68	3,16				1	1		2,96
	03:00	9,67	6,30	3,37				1	1		2,72
	04:00	9,42	6,43	2,98				1	1		2,50
	05:00	9,50	6,76	2,75				1	1		2,70
	06:00	9,83	6,62	3,21				1	1		3,04
	07:00	11,09	7,29	3,81				1	1		3,68
	08:00	12,59	8,60	3,98				1	1		4,18
	09:00	14,68	10,50	4,18					1	1	4,59
	10:00	15,64	11,50	4,13					1	1	5,32
	11:00	15,81	12,11	3,70					1	1	5,00
	12:00	14,51	11,74	2,76			1	1	1		3,52
	13:00	13,20	10,70	2,50			1	1	1		2,49
	14:00	12,84	10,64	2,20			1	1	1		2,10
	15:00	12,29	10,54	1,75			1	1	1		1,49
	16:00	12,66	10,68	1,98			1	1	1		1,77
	17:00	14,07	11,03	3,04			1	1	1		3,16
	18:00	15,22	11,90	3,32			1	1	1		4,45
	19:00	16,03	11,97	4,06			1	1	1		5,25
	20:00	17,08	13,69	3,40			1	1	1		5,89
	21:00	16,37	14,93	1,44			1	1	1		5,63
	22:00	14,57	13,31	1,26			1	1	1		4,12
	23:00	12,77	12,43	0,34			1	1	1		2,61

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης