

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2025	00:00	11,85	10,26	1,59					1	1	2,57
	01:00	10,97	9,97	1,00					1	1	1,69
	02:00	11,05	9,83	1,22					1	1	1,77
	03:00	10,59	9,57	1,03					1	1	1,33
	04:00	10,23	9,43	0,80					1	1	0,94
	05:00	10,38	9,56	0,82					1	1	1,09
	06:00	10,89	10,27	0,62					1	1	1,58
	07:00	11,51	11,26	0,24					1	1	2,20
	08:00	11,93	11,83	0,10					1	1	2,64
	09:00	12,03	11,92	0,11					1	1	2,74
	10:00	12,12	12,04	0,08					1	1	2,84
	11:00	11,89	11,77	0,12					1	1	2,61
	12:00	11,35	11,05	0,30					1	1	2,07
	13:00	11,24	11,21	0,03					1	1	1,95
	14:00	11,01	10,97	0,04					1	1	1,71
	15:00	11,65	11,63	0,02					1	1	2,31
	16:00	12,91	12,91	0,00					1	1	3,10
	17:00	14,84	14,84	0,00		1			1	1	1,31
	18:00	17,44	17,44	0,00		1			1	1	3,94
	19:00	18,47	18,47	0,00		1			1	1	4,99
	20:00	18,20	18,20	0,00		1			1	1	4,74
	21:00	16,98	16,98	0,00		1			1	1	3,55
	22:00	15,42	15,42	0,00		1			1	1	2,00
	23:00	13,64	13,64	0,00		1			1	1	1,00

Κατά το διάστημα 23:30 με 00:00 πραγματοποιήθηκε πλύσιμο υπερπληρωτών της G12. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης