

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	12,88	12,42	0,46				1		1	2,44
	01:00	11,80	11,07	0,73				1		1	2,57
	02:00	12,05	11,21	0,84				1		1	2,84
	03:00	11,54	10,82	0,71				1		1	2,32
	04:00	11,24	10,87	0,36				1		1	1,98
	05:00	11,09	10,76	0,34				1		1	1,86
	06:00	11,42	11,18	0,24				1		1	2,17
	07:00	12,41	12,39	0,01				1		1	3,10
	08:00	12,62	12,62	0,00				1		1	3,30
	09:00	13,42	13,41	0,01	1					1	3,52
	10:00	13,83	13,83	0,00	1					1	3,55
	11:00	13,62	13,60	0,02	1					1	3,38
	12:00	13,31	13,31	0,01	1					1	3,04
	13:00	13,68	13,68	0,00	1					1	3,40
	14:00	13,61	13,61	0,00	1					1	3,32
	15:00	13,87	13,87	0,00	1					1	3,59
	16:00	14,64	14,64	0,00	1					1	4,05
	17:00	15,76	15,76	0,00	1			1		1	2,31
	18:00	17,99	17,99	0,00	1			1		1	4,50
	19:00	19,09	19,09	0,00	1			1		1	5,66
	20:00	18,33	18,25	0,08	1			1		1	4,97
	21:00	17,17	16,83	0,35	1			1		1	3,87
	22:00	15,77	15,30	0,47	1			1		1	2,49
	23:00	14,33	14,01	0,33	1					1	2,24

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης