

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	11,24	11,11	0,13				1		1	1,99
	01:00	10,38	10,15	0,23				1		1	1,09
	02:00	10,20	10,13	0,07				1		1	0,92
	03:00	9,83	9,80	0,03				1		1	0,55
	04:00	9,43	9,14	0,29	1			1			1,59
	05:00	9,75	9,35	0,40	1			1			2,46
	06:00	10,93	10,02	0,91	1			1			2,17
	07:00	12,35	11,12	1,23				1		1	3,03
	08:00	13,18	12,20	0,97				1		1	2,01
	09:00	13,72	11,20	2,52					1	1	4,42
	10:00	13,55	11,44	2,11					1	1	4,29
	11:00	14,25	11,98	2,27					1	1	4,79
	12:00	14,57	13,04	1,53	1	1			1		2,94
	13:00	14,74	13,27	1,48	1	1			1		3,35
	14:00	14,51	12,99	1,51	1	1			1		3,11
	15:00	14,52	12,83	1,70	1	1			1		3,11
	16:00	15,08	14,12	0,96	1	1			1		3,68
	17:00	15,73	15,45	0,28	1	1			1		4,31
	18:00	16,36	16,26	0,09	1	1			1		4,96
	19:00	17,50	17,48	0,02	1	1		1	1		3,69
	20:00	18,77	18,70	0,07	1	1		1	1		4,24
	21:00	17,57	17,49	0,08	1	1		1	1		3,06
	22:00	15,48	15,16	0,32	1			1	1		3,70
	23:00	13,38	12,65	0,74	1			1	1		3,00

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 12:00 με 16:00 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης