

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	11,28	10,98	0,30			1		1		1,24
	01:00	10,18	9,01	1,17			1		1		2,57
	02:00	9,72	7,97	1,75			1		1		2,32
	03:00	9,50	7,65	1,86			1		1		2,06
	04:00	9,49	7,86	1,63			1		1		2,08
	05:00	9,75	7,85	1,90			1		1		2,32
	06:00	10,61	7,96	2,66			1		1		3,01
	07:00	12,51	9,10	3,41			1		1		4,21
	08:00	13,53	9,38	4,15			1		1		4,55
	09:00	14,32	9,64	4,68			1		1		4,80
	10:00	13,96	9,25	4,70			1		1		4,66
	11:00	13,05	8,80	4,25			1		1		4,35
	12:00	12,86	8,41	4,45			1		1		4,27
	13:00	12,26	7,95	4,31			1		1		4,08
	14:00	11,51	7,57	3,94			1		1		3,61
	15:00	10,44	7,48	2,96			1		1		2,51
	16:00	10,56	7,47	3,09			1		1		2,62
	17:00	11,91	7,64	4,27			1		1		3,80
	18:00	13,63	8,70	4,93			1		1		4,52
	19:00	15,10	9,98	5,13			1		1		5,05
	20:00	16,48	10,96	5,52		1		1	1		5,47
	21:00	16,14	10,71	5,43		1		1	1		5,14
	22:00	14,50	10,57	3,93		1		1	1		3,63
	23:00	12,68	9,20	3,48		1		1	1		3,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης