

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	11,51	7,39	4,13				1	1		3,83
	01:00	10,77	6,88	3,89				1	1		3,56
	02:00	10,42	6,68	3,74				1	1		3,43
	03:00	10,14	6,59	3,55				1	1		3,29
	04:00	10,21	6,70	3,52				1	1		3,38
	05:00	10,40	7,12	3,27				1	1		3,42
	06:00	11,13	7,42	3,71				1	1		3,67
	07:00	12,52	8,61	3,90			1		1		4,09
	08:00	13,37	8,87	4,50			1		1		4,46
	09:00	13,87	9,41	4,45			1		1		4,64
	10:00	13,77	9,40	4,36			1		1		4,63
	11:00	13,31	9,40	3,90			1		1		4,46
	12:00	13,98	9,24	4,74			1		1		4,69
	13:00	14,17	9,27	4,90			1		1		4,76
	14:00	13,46	8,98	4,47			1		1		4,52
	15:00	12,45	8,19	4,26			1		1		4,16
	16:00	12,54	8,26	4,27			1		1		4,18
	17:00	13,44	9,01	4,43			1		1		4,50
	18:00	14,82	10,07	4,75			1		1		4,87
	19:00	15,94	10,90	5,04			1	1	1		5,03
	20:00	16,97	11,43	5,54			1	1	1		5,80
	21:00	16,97	11,79	5,18			1	1	1		5,84
	22:00	15,19	10,86	4,33			1	1	1		4,49
	23:00	13,37	10,86	2,51			1	1	1		3,08

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης