

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2025	00:00	11,91	11,91	0,00		1			1	1	2,75
	01:00	10,86	10,86	0,00					1	1	1,55
	02:00	11,09	11,06	0,02					1	1	1,80
	03:00	10,77	10,77	0,00					1	1	1,48
	04:00	10,59	10,59	0,00					1	1	1,27
	05:00	10,92	10,92	0,00					1	1	1,60
	06:00	11,92	11,92	0,00					1	1	2,60
	07:00	14,14	14,14	0,00					1	1	3,51
	08:00	14,86	14,86	0,00		1			1	1	1,39
	09:00	14,17	14,17	0,00		1			1	1	0,75
	10:00	13,86	13,86	0,00		1			1	1	1,86
	11:00	13,86	13,86	0,00		1				1	3,54
	12:00	14,42	14,42	0,00		1				1	4,12
	13:00	14,47	14,44	0,02		1				1	4,18
	14:00	14,08	13,60	0,48		1				1	3,86
	15:00	13,62	13,20	0,42		1				1	3,33
	16:00	14,40	14,10	0,31		1				1	4,14
	17:00	15,91	15,52	0,39		1			1	1	4,21
	18:00	18,16	17,35	0,81		1			1	1	4,71
	19:00	19,25	17,49	1,76		1			1	1	5,81
	20:00	19,26	18,32	0,94		1			1	1	5,84
	21:00	17,85	17,37	0,48		1			1	1	4,46
	22:00	15,86	15,11	0,75		1			1	1	2,47
	23:00	13,72	12,05	1,67					1	1	3,13

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης