

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	12,22	11,68	0,54	1					1	2,15
	01:00	11,40	10,75	0,65	1					1	1,36
	02:00	11,44	10,50	0,94	1					1	1,42
	03:00	11,15	10,58	0,57	1					1	0,93
	04:00	10,82	10,38	0,44	1					1	0,55
	05:00	10,81	10,37	0,44	1					1	0,53
	06:00	10,82	10,34	0,48	1					1	0,54
	07:00	11,75	10,87	0,87	1					1	1,44
	08:00	13,15	11,39	1,76	1					1	3,18
	09:00	13,54	11,11	2,43	1					1	3,88
	10:00	13,50	11,15	2,36	1					1	4,08
	11:00	12,39	10,71	1,68	1					1	3,11
	12:00	10,79	10,12	0,68	1					1	1,73
	13:00	9,20	8,40	0,80	1	1					1,65
	14:00	9,02	8,23	0,79	1	1					0,93
	15:00	9,77	8,33	1,43	1	1					1,46
	16:00	11,45	8,31	3,14	1	1					3,16
	17:00	12,66	8,77	3,89	1	1					4,69
	18:00	15,18	10,67	4,51	1	1					5,74
	19:00	16,72	11,67	5,05	1	1					6,30
	20:00	16,76	11,73	5,03	1	1					6,34
	21:00	15,50	10,88	4,63	1	1					5,89
	22:00	13,87	9,81	4,06	1	1					5,32
	23:00	11,99	8,79	3,20	1	1					4,41

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης