

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	11,48	10,43	1,05	1				1		2,58
	01:00	10,33	9,15	1,18	1				1		3,01
	02:00	10,26	9,87	0,38	1				1		2,92
	03:00	9,89	9,66	0,23	1				1		2,59
	04:00	9,54	8,72	0,82	1				1		2,16
	05:00	9,90	9,22	0,68	1				1		2,52
	06:00	10,92	9,84	1,09	1				1		3,50
	07:00	13,08	12,27	0,81		1		1	1		3,22
	08:00	13,86	12,71	1,16		1		1	1		3,35
	09:00	14,75	13,69	1,06		1		1	1		4,25
	10:00	13,72	11,91	1,81		1		1	1		3,21
	11:00	12,92	10,44	2,49		1		1	1		2,87
	12:00	12,38	9,40	2,98		1			1		4,25
	13:00	12,26	9,87	2,40		1			1		4,25
	14:00	11,05	9,64	1,41		1			1		3,62
	15:00	10,29	8,43	1,86		1			1		2,80
	16:00	10,20	7,59	2,61		1			1		2,66
	17:00	10,98	7,48	3,50		1			1		3,30
	18:00	12,88	8,70	4,18		1			1		4,38
	19:00	15,14	10,68	4,46		1			1		5,19
	20:00	17,11	13,34	3,76		1		1	1		5,92
	21:00	16,34	13,00	3,35		1		1	1		5,60
	22:00	14,78	11,63	3,15		1		1	1		4,19
	23:00	12,81	10,37	2,44		1		1	1		2,92

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης