

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 3 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	11,23	7,01	4,22				1	1		3,80
	01:00	10,42	6,47	3,95				1	1		3,48
	02:00	10,10	6,32	3,78				1	1		3,19
	03:00	9,80	6,32	3,48				1	1		2,93
	04:00	9,65	6,35	3,30				1	1		2,71
	05:00	9,81	6,34	3,47				1	1		2,99
	06:00	10,24	6,43	3,81				1	1		3,24
	07:00	11,29	7,02	4,27				1	1		3,74
	08:00	11,81	7,35	4,46				1	1		3,91
	09:00	12,33	7,75	4,58				1	1		4,10
	10:00	12,14	7,85	4,30				1	1		4,06
	11:00	11,67	7,68	3,99				1	1		3,91
	12:00	11,63	7,81	3,82				1	1		3,92
	13:00	11,78	8,44	3,35				1	1		3,99
	14:00	11,32	7,89	3,43				1	1		3,83
	15:00	10,59	7,07	3,52				1	1		3,58
	16:00	10,64	7,06	3,58				1	1		3,57
	17:00	11,44	7,44	4,00				1	1		3,81
	18:00	12,70	8,28	4,43				1	1		4,22
	19:00	13,79	8,95	4,84			1		1		4,66
	20:00	15,55	10,16	5,39			1		1		5,27
	21:00	15,08	9,81	5,27			1	1			5,15
	22:00	13,38	8,74	4,64			1	1			4,57
	23:00	12,13	8,37	3,76			1	1			4,18

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης