

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	11,78	9,02	2,76			1		1		3,89
	01:00	10,98	7,82	3,17			1		1		3,36
	02:00	10,56	7,57	2,99			1		1		2,81
	03:00	10,30	7,40	2,90			1		1		2,64
	04:00	10,37	7,44	2,93			1		1		2,53
	05:00	10,43	7,72	2,71			1		1		2,56
	06:00	11,25	8,11	3,14			1		1		3,35
	07:00	13,09	9,39	3,70			1		1		4,36
	08:00	14,06	10,09	3,97			1		1		4,77
	09:00	14,69	11,92	2,77			1	1	1		4,49
	10:00	14,25	12,00	2,25			1	1	1		3,72
	11:00	14,17	12,52	1,65			1	1	1		3,63
	12:00	14,30	13,01	1,29			1	1	1		3,78
	13:00	14,32	12,12	2,20			1	1	1		3,72
	14:00	13,91	10,97	2,94			1	1	1		3,20
	15:00	13,27	10,89	2,38			1	1	1		2,49
	16:00	13,24	10,83	2,41			1	1	1		2,42
	17:00	13,87	10,87	3,00			1	1	1		3,10
	18:00	15,51	11,35	4,17			1	1	1		4,65
	19:00	16,59	11,67	4,92			1	1	1		5,63
	20:00	17,43	12,87	4,57			1	1	1		5,99
	21:00	17,54	14,49	3,05			1	1	1		6,08
	22:00	15,70	12,71	2,99			1	1	1		5,11
	23:00	13,86	11,02	2,84			1	1	1		3,68

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Επικρατούσε αστάθεια ανέμου καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης