

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2025	00:00	11,85	10,89	0,96					1	1	2,60
	01:00	10,86	10,11	0,75					1	1	1,56
	02:00	11,17	10,65	0,51					1	1	1,88
	03:00	10,72	10,16	0,56					1	1	1,43
	04:00	10,49	9,60	0,89					1	1	1,20
	05:00	10,78	9,68	1,10					1	1	1,48
	06:00	11,76	9,87	1,89					1	1	2,43
	07:00	14,08	11,17	2,91					1	1	4,60
	08:00	15,31	12,20	3,11					1	1	5,34
	09:00	16,53	13,94	2,59		1			1	1	4,65
	10:00	17,40	14,17	3,23		1			1	1	3,95
	11:00	18,02	14,18	3,83		1			1	1	4,56
	12:00	18,84	14,69	4,16	1				1	1	4,97
	13:00	19,26	14,81	4,45	1				1	1	5,85
	14:00	19,03	14,49	4,54	1				1	1	5,62
	15:00	18,59	14,28	4,31	1				1	1	5,17
	16:00	18,54	13,68	4,85	1				1	1	5,12
	17:00	19,02	14,54	4,48	1				1	1	5,55
	18:00	20,30	15,38	4,92	1				1	1	6,86
	19:00	20,75	14,32	6,43	1				1	1	7,24
	20:00	20,30	14,13	6,17	1					1	7,11
	21:00	18,65	12,64	6,01	1					1	6,54
	22:00	16,60	11,24	5,36	1					1	5,82
	23:00	14,62	10,40	4,22	1					1	4,38

Τις απογευματινές ώρες επικρατούσε κακοκαιρία στο νησί. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης