

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	10,33	7,91	2,42	1				1		3,75
	01:00	9,76	7,52	2,25	1				1		3,63
	02:00	10,15	7,49	2,66	1				1		3,92
	03:00	10,03	7,23	2,80	1				1		3,74
	04:00	9,51	7,20	2,30	1				1		3,28
	05:00	9,62	7,22	2,40	1				1		3,44
	06:00	10,63	7,63	3,01	1				1		4,13
	07:00	12,85	9,14	3,70	1				1		4,90
	08:00	12,85	9,12	3,73	1				1		4,95
	09:00	12,59	8,97	3,62	1				1		4,85
	10:00	12,30	8,78	3,52	1				1		4,70
	11:00	11,76	8,35	3,42	1				1		4,45
	12:00	12,31	8,71	3,60	1				1		4,50
	13:00	12,23	8,64	3,59	1				1		4,49
	14:00	12,10	8,41	3,69	1				1		4,44
	15:00	12,40	8,68	3,72	1				1		4,54
	16:00	13,43	9,61	3,82	1				1		4,89
	17:00	14,50	10,95	3,55	1			1	1		5,26
	18:00	17,27	12,57	4,70	1			1	1		6,38
	19:00	18,86	14,33	4,53	1			1	1		6,93
	20:00	18,45	13,97	4,48		1		1	1		6,79
	21:00	17,49	13,08	4,41		1		1	1		6,43
	22:00	15,83	12,29	3,54		1		1	1		5,78
	23:00	13,67	11,18	2,49		1		1	1		3,98

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης