

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	11,06	8,55	2,52				1	1		2,71
	01:00	10,01	7,21	2,81				1	1		3,41
	02:00	9,82	8,32	1,50				1	1		3,36
	03:00	9,83	7,96	1,87				1	1		3,40
	04:00	9,56	7,51	2,05				1	1		3,13
	05:00	9,83	7,75	2,08				1	1		3,34
	06:00	10,89	9,44	1,45				1	1		2,79
	07:00	12,46	11,60	0,86	1			1	1		1,93
	08:00	12,90	12,49	0,41	1			1	1		2,44
	09:00	12,68	12,50	0,19	1			1	1		2,24
	10:00	11,92	11,73	0,19	1			1	1		1,28
	11:00	11,30	11,03	0,28					1	1	2,00
	12:00	11,22	10,85	0,37					1	1	1,89
	13:00	10,86	10,61	0,25					1	1	1,54
	14:00	10,64	10,56	0,09					1	1	1,33
	15:00	9,97	9,82	0,15					1	1	0,64
	16:00	10,10	9,67	0,43					1	1	0,74
	17:00	10,93	10,26	0,67					1	1	1,55
	18:00	12,28	11,52	0,76					1	1	2,91
	19:00	13,91	13,13	0,79					1	1	3,75
	20:00	15,89	15,16	0,74				1	1	1	3,36
	21:00	15,64	15,12	0,52				1	1	1	3,18
	22:00	14,33	13,87	0,46				1	1	1	2,49
	23:00	12,66	12,35	0,31				1	1	1	1,61

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης