

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ρ Ε Σ Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2025	00:00	12,36	8,97	3,38	1			1			3,78
	01:00	11,06	7,29	3,77	1			1			3,75
	02:00	11,20	7,24	3,96	1			1			3,90
	03:00	10,82	7,20	3,62	1			1			3,54
	04:00	10,66	7,22	3,44	1			1			3,31
	05:00	11,08	8,19	2,90	1			1			3,32
	06:00	12,66	9,76	2,90	1			1			3,79
	07:00	15,68	12,72	2,96	1			1			4,37
	08:00	17,72	16,54	1,18	1			1		1	4,27
	09:00	18,23	16,56	1,67	1			1		1	4,81
	10:00	17,78	15,80	1,98	1			1		1	4,36
	11:00	17,42	15,08	2,34	1			1		1	4,01
	12:00	17,42	14,78	2,64	1			1		1	4,00
	13:00	18,77	14,20	4,57	1			1		1	5,33
	14:00	18,94	12,91	6,03	1			1		1	6,23
	15:00	18,07	13,85	4,22	1					1	6,31
	16:00	19,66	16,19	3,46	1				1	1	6,21
	17:00	20,77	17,88	2,88	1				1	1	7,22
	18:00	22,50	18,58	3,92	1				1	1	7,86
	19:00	23,18	18,98	4,20	1				1	1	8,11
	20:00	22,96	19,74	3,22	1				1	1	8,04
	21:00	21,32	18,38	2,94	1				1	1	7,47
	22:00	19,42	17,01	2,41	1				1	1	6,04
	23:00	17,03	14,63	2,40	1				1	1	3,67

Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε υψηλή ταχύτητα και αστάθεια ανέμου στο νησί. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσί

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης