

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	11,27	9,23	2,03				1	1		3,69
	01:00	10,27	7,95	2,33				1	1		3,87
	02:00	10,29	8,27	2,02				1	1		3,93
	03:00	10,01	7,99	2,02				1	1		3,82
	04:00	9,81	7,70	2,11				1	1		3,74
	05:00	10,39	7,27	3,12				1	1		3,90
	06:00	11,47	8,04	3,43				1	1		4,26
	07:00	13,51	9,82	3,70				1	1		4,94
	08:00	13,41	10,07	3,35					1	1	4,83
	09:00	12,85	9,83	3,02					1	1	4,25
	10:00	12,29	9,81	2,48					1	1	3,58
	11:00	11,85	9,77	2,09					1	1	2,89
	12:00	11,45	8,67	2,78	1				1		4,20
	13:00	11,38	8,47	2,92	1				1		4,18
	14:00	11,23	8,65	2,58	1				1		4,15
	15:00	11,59	9,19	2,40	1				1		4,27
	16:00	12,74	10,47	2,27	1				1		4,53
	17:00	14,44	12,49	1,95	1	1			1		3,46
	18:00	17,19	13,29	3,89	1	1			1		5,98
	19:00	18,64	13,94	4,70	1	1			1		6,78
	20:00	18,21	14,01	4,20	1	1			1		6,65
	21:00	16,97	13,64	3,33	1	1			1		6,15
	22:00	15,15	12,70	2,45	1	1			1		4,73
	23:00	12,92	10,50	2,42	1				1		4,49

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης