

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 5 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	11,02	10,98	0,04					1	1	1,74
	01:00	10,09	10,09	0,00					1	1	0,80
	02:00	10,12	10,12	0,00					1	1	0,81
	03:00	9,93	9,93	0,00					1	1	0,62
	04:00	9,56	9,56	0,00					1	1	0,26
	05:00	9,61	9,61	0,00					1	1	0,31
	06:00	10,21	10,19	0,01					1	1	0,90
	07:00	10,96	10,87	0,08					1	1	1,63
	08:00	12,30	11,93	0,37					1	1	2,90
	09:00	14,17	13,30	0,88	1				1	1	3,31
	10:00	16,22	14,98	1,24	1				1	1	2,56
	11:00	17,80	15,83	1,97	1				1	1	4,28
	12:00	18,34	17,31	1,03	1				1	1	5,04
	13:00	17,88	17,61	0,27	1				1	1	4,66
	14:00	15,66	15,61	0,05	1				1	1	2,60
	15:00	14,01	13,80	0,21	1				1	1	0,79
	16:00	14,05	14,05	0,00	1				1	1	0,59
	17:00	14,66	14,66	0,00	1				1	1	1,21
	18:00	15,41	15,40	0,01	1				1	1	1,98
	19:00	16,55	16,54	0,01	1				1	1	3,09
	20:00	18,00	18,00	0,00	1				1	1	4,57
	21:00	17,06	17,06	0,00	1				1	1	3,67
	22:00	15,50	15,49	0,00	1				1	1	2,09
	23:00	13,88	13,88	0,00	1				1	1	0,90

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 04:15. Το ΑΠ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από 17:55 με 20:25. Το ΑΠ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 09:15.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης