

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	10,33	10,30	0,03		1		1			3,06
	01:00	9,72	9,64	0,09		1		1			2,43
	02:00	9,30	9,01	0,29		1		1			2,00
	03:00	9,13	8,93	0,20		1		1			1,83
	04:00	9,21	8,92	0,30		1		1			1,88
	05:00	9,37	9,00	0,37		1		1			2,06
	06:00	9,93	9,53	0,41		1		1			2,59
	07:00	11,37	10,87	0,50	1	1					3,35
	08:00	11,81	11,05	0,77	1	1					3,45
	09:00	11,74	10,87	0,87	1	1					3,19
	10:00	11,25	10,25	0,99		1	1				2,86
	11:00	11,03	9,88	1,15		1	1				2,61
	12:00	11,31	10,08	1,24		1	1				2,88
	13:00	11,85	10,61	1,25			1		1		3,74
	14:00	11,37	10,30	1,07			1		1		3,89
	15:00	11,54	10,55	0,99			1		1		4,00
	16:00	11,13	10,39	0,74			1		1		3,74
	17:00	12,18	11,40	0,78			1		1		4,07
	18:00	13,46	12,72	0,74			1	1	1		2,96
	19:00	14,56	13,42	1,14			1	1	1		4,01
	20:00	15,83	15,07	0,76			1	1	1		5,26
	21:00	15,16	14,46	0,69			1	1	1		4,67
	22:00	13,43	12,70	0,73			1	1	1		2,94
	23:00	11,94	11,25	0,69			1	1	1		2,46

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης