

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Θριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	12,80	9,61	3,18			1	1			4,40
	01:00	11,86	8,66	3,20			1	1			4,07
	02:00	11,32	8,16	3,16			1	1			3,80
	03:00	11,02	7,98	3,04			1	1			3,56
	04:00	11,02	7,88	3,14			1	1			3,53
	05:00	10,94	8,15	2,79			1	1			3,46
	06:00	11,72	9,02	2,70			1	1			4,00
	07:00	13,48	11,38	2,09			1	1		1	4,26
	08:00	14,76	14,15	0,61			1	1		1	3,23
	09:00	15,47	14,98	0,49			1	1		1	1,93
	10:00	15,29	14,96	0,33			1	1		1	1,86
	11:00	15,60	15,26	0,34			1	1		1	2,12
	12:00	16,52	16,31	0,20			1	1		1	3,08
	13:00	16,90	16,72	0,19			1	1		1	3,45
	14:00	16,30	15,93	0,36			1	1		1	2,86
	15:00	15,14	14,60	0,55			1	1		1	1,68
	16:00	15,26	14,88	0,38			1	1		1	1,79
	17:00	16,13	15,77	0,37			1	1		1	2,65
	18:00	17,81	17,52	0,29			1	1		1	4,33
	19:00	18,67	18,33	0,35			1	1		1	5,10
	20:00	19,16	18,60	0,56			1	1	1	1	2,62
	21:00	18,98	18,32	0,66			1	1	1	1	2,41
	22:00	17,29	16,65	0,64			1	1	1	1	1,90
	23:00	15,49	14,93	0,56				1	1	1	3,05

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης