

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ε Σ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,59	12,36	2,23					1	1	4,17
	01:00	13,16	10,78	2,37					1	1	3,88
	02:00	13,30	10,37	2,93					1	1	4,02
	03:00	13,05	10,19	2,86					1	1	3,76
	04:00	12,89	10,55	2,35					1	1	3,60
	05:00	13,28	10,90	2,38					1	1	3,97
	06:00	14,82	12,40	2,41					1	1	5,13
	07:00	17,69	15,35	2,34	1				1	1	4,62
	08:00	18,89	16,54	2,36	1				1	1	5,48
	09:00	18,92	15,41	3,52	1				1	1	5,48
	10:00	18,73	14,15	4,58	1				1	1	5,36
	11:00	17,83	13,57	4,26	1				1	1	4,44
	12:00	17,92	13,56	4,36	1				1	1	4,50
	13:00	17,91	13,34	4,56	1				1	1	4,49
	14:00	17,84	13,36	4,48	1				1	1	4,43
	15:00	18,44	13,74	4,71	1				1	1	4,68
	16:00	19,88	13,97	5,91				1	1	1	6,30
	17:00	21,39	14,43	6,96				1	1	1	7,47
	18:00	23,29	15,98	7,31				1	1	1	8,13
	19:00	23,92	16,73	7,19		1			1	1	8,36
	20:00	23,57	16,39	7,18		1			1	1	8,25
	21:00	21,72	14,96	6,77		1			1	1	7,61
	22:00	19,37	13,43	5,94		1			1	1	6,24
	23:00	16,91	11,26	5,64		1			1		5,77

Κατά το διάστημα 00:00 με 13:00, επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα. Η μονάδα G11 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης