

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	11,13	8,37	2,77	1				1		4,15
	01:00	10,27	7,79	2,48	1				1		3,64
	02:00	10,39	7,48	2,91	1				1		3,76
	03:00	9,71	7,55	2,17	1				1		3,33
	04:00	9,82	7,90	1,92	1				1		3,04
	05:00	10,59	7,49	3,10	1				1		3,30
	06:00	11,73	7,88	3,84	1				1		4,09
	07:00	13,46	9,47	4,00	1				1		4,71
	08:00	12,86	9,26	3,60	1				1		4,53
	09:00	11,74	8,86	2,88	1				1		4,31
	10:00	10,65	8,25	2,40	1				1		4,03
	11:00	10,13	7,79	2,34	1				1		3,60
	12:00	10,81	8,25	2,57	1				1		3,93
	13:00	10,77	8,31	2,47	1				1		3,96
	14:00	10,16	8,17	2,00	1				1		3,58
	15:00	11,24	9,26	1,98	1				1		3,71
	16:00	12,25	9,77	2,47	1				1		4,53
	17:00	13,10	9,98	3,13	1				1		4,86
	18:00	15,65	12,26	3,39	1	1			1		5,41
	19:00	17,22	13,59	3,63	1	1			1		6,29
	20:00	17,38	14,60	2,77	1				1	1	4,91
	21:00	16,15	12,72	3,43					1	1	5,87
	22:00	14,57	11,45	3,11					1	1	5,34
	23:00	12,95	10,04	2,92	1				1		4,54

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης