

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Κυριακή, 6 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	12,08	12,03	0,04					1	1	2,25
	01:00	10,89	10,83	0,06					1	1	1,58
	02:00	10,69	10,63	0,06					1	1	1,39
	03:00	10,31	10,27	0,03					1	1	1,01
	04:00	9,82	9,77	0,04					1	1	0,54
	05:00	9,95	9,81	0,13					1	1	0,59
	06:00	10,21	9,92	0,30					1	1	0,82
	07:00	10,92	10,26	0,66					1	1	1,49
	08:00	11,63	10,19	1,44					1	1	2,01
	09:00	12,64	9,97	2,67					1	1	2,40
	10:00	12,77	10,23	2,55					1	1	2,86
	11:00	13,30	10,41	2,88					1	1	3,58
	12:00	13,59	9,91	3,67					1	1	3,90
	13:00	13,75	9,54	4,22					1	1	4,00
	14:00	12,29	9,23	3,06					1	1	2,48
	15:00	11,54	9,29	2,25					1	1	1,61
	16:00	11,87	9,32	2,56					1	1	1,93
	17:00	12,88	9,48	3,40					1	1	3,06
	18:00	13,86	9,30	4,55					1	1	3,97
	19:00	15,41	9,36	6,06					1	1	5,11
	20:00	17,18	10,52	6,65					1	1	5,80
	21:00	16,44	10,57	5,88					1	1	5,61
	22:00	14,89	8,73	6,15					1	1	4,88
	23:00	13,05	8,59	4,46					1	1	3,16

Τα ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ και ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζαν προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Καθόλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσε κακοκαιρία. Το ΑΠ ΣΤΡΩΤΟΣ ΠΕΥΚΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας έως τις 10:15.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης