

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	13,79	13,09	0,70					1	1	2,17
	01:00	12,39	11,82	0,57					1	1	3,09
	02:00	11,69	11,17	0,52					1	1	2,39
	03:00	11,43	11,05	0,39					1	1	2,11
	04:00	11,37	10,96	0,41					1	1	2,03
	05:00	11,41	11,16	0,24					1	1	2,07
	06:00	11,88	11,58	0,30					1	1	2,53
	07:00	13,72	13,12	0,60					1	1	4,24
	08:00	15,13	14,22	0,90			1		1	1	1,60
	09:00	16,25	14,97	1,27			1		1	1	2,71
	10:00	16,50	15,02	1,48			1		1	1	3,03
	11:00	16,34	14,69	1,65			1		1	1	2,91
	12:00	16,94	14,86	2,09			1		1	1	3,51
	13:00	17,31	14,53	2,78			1		1	1	3,89
	14:00	16,82	14,46	2,37			1		1	1	3,41
	15:00	15,90	13,99	1,91			1		1	1	3,06
	16:00	15,70	13,84	1,86				1	1	1	3,28
	17:00	16,57	14,43	2,14				1	1	1	4,09
	18:00	18,45	16,15	2,30				1	1	1	5,89
	19:00	18,89	16,50	2,38				1	1	1	6,27
	20:00	19,32	16,79	2,52				1	1	1	6,63
	21:00	19,19	16,41	2,78				1	1	1	6,46
	22:00	17,66	14,85	2,81				1	1	1	5,03
	23:00	15,98	13,77	2,21				1	1	1	4,86

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης