

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025	00:00	14,36	9,35	5,01		1			1		5,04
	01:00	12,97	8,35	4,62		1			1		4,55
	02:00	13,35	8,63	4,72		1			1		4,66
	03:00	12,94	8,58	4,36		1			1		4,53
	04:00	12,76	8,20	4,55		1			1		4,46
	05:00	13,32	8,61	4,71		1			1		4,65
	06:00	14,83	9,71	5,12		1			1		5,17
	07:00	17,87	12,80	5,07		1				1	5,83
	08:00	18,95	12,70	6,25		1				1	6,54
	09:00	19,41	12,93	6,48		1				1	6,80
	10:00	18,88	12,58	6,30		1				1	6,62
	11:00	18,01	11,95	6,06		1				1	6,31
	12:00	18,19	12,24	5,95		1				1	6,37
	13:00	18,31	12,16	6,15		1				1	6,41
	14:00	18,01	12,08	5,93		1				1	6,31
	15:00	18,41	12,51	5,90		1				1	6,44
	16:00	20,02	13,81	6,21		1				1	7,01
	17:00	21,15	14,55	6,60		1			1	1	7,40
	18:00	23,19	16,27	6,92		1			1	1	8,07
	19:00	24,15	17,20	6,95		1			1	1	8,21
	20:00	23,37	16,42	6,94		1			1	1	7,95
	21:00	21,40	14,83	6,57		1			1	1	7,12
	22:00	19,23	14,25	4,98		1			1	1	5,17
	23:00	17,33	13,43	3,90		1			1	1	4,17

ο ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας από τις 15:00. Καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας επικρατούσαν έντονα καιρικά φαινόμενα.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης