

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	11,17	9,48	1,69	1				1		3,12
	01:00	10,01	8,36	1,65	1				1		3,12
	02:00	10,33	8,21	2,13	1				1		3,34
	03:00	9,88	7,68	2,20	1				1		2,92
	04:00	10,04	7,59	2,45	1				1		2,76
	05:00	10,36	7,65	2,70	1				1		3,07
	06:00	11,32	8,68	2,64	1				1		3,45
	07:00	12,66	10,56	2,10					1	1	3,54
	08:00	12,35	10,16	2,18					1	1	3,23
	09:00	11,45	9,67	1,77					1	1	2,57
	10:00	10,92	9,67	1,25					1	1	1,95
	11:00	10,30	8,72	1,57	1				1		2,69
	12:00	10,22	8,37	1,85	1				1		3,22
	13:00	10,00	8,26	1,75	1				1		3,15
	14:00	9,69	8,27	1,43	1				1		2,99
	15:00	10,42	8,64	1,79	1				1		3,60
	16:00	11,37	9,21	2,16	1				1		4,15
	17:00	13,05	10,71	2,34	1				1		3,97
	18:00	15,22	12,65	2,57	1	1			1		4,29
	19:00	16,65	13,93	2,72	1	1			1		5,68
	20:00	16,63	14,65	1,98	1	1			1		5,55
	21:00	15,66	13,78	1,88	1	1			1		4,62
	22:00	14,59	13,80	0,79	1	1			1		3,41
	23:00	13,22	12,92	0,30	1	1			1		2,86

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης