

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	10,47	7,92	2,55			1		1		2,92
	01:00	9,75	7,68	2,07			1		1		2,18
	02:00	9,33	7,43	1,90			1		1		1,64
	03:00	9,19	7,58	1,61			1		1		1,51
	04:00	9,05	7,58	1,47			1		1		1,36
	05:00	9,32	7,63	1,69			1		1		1,69
	06:00	8,91	7,85	1,06		1	1		1		1,26
	07:00	11,05	8,43	2,61		1	1				2,86
	08:00	12,13	8,24	3,89			1		1		4,05
	09:00	13,15	9,33	3,82			1		1		4,45
	10:00	13,66	9,56	4,10			1		1		4,61
	11:00	13,88	9,84	4,04			1		1		4,68
	12:00	14,13	10,12	4,00			1		1		4,80
	13:00	13,89	9,71	4,18			1		1		4,70
	14:00	13,47	9,09	4,38			1		1		4,56
	15:00	12,73	9,31	3,43			1		1		4,33
	16:00	12,21	8,32	3,90			1		1		4,13
	17:00	12,82	9,75	3,08			1		1		4,35
	18:00	13,75	9,76	3,99			1		1		4,64
	19:00	14,52	10,52	4,00		1	1				4,87
	20:00	15,84	12,60	3,23		1	1				5,39
	21:00	15,16	11,95	3,20		1	1				5,19
	22:00	13,41	9,72	3,69		1	1				4,47
	23:00	11,79	8,84	2,95			1		1		4,02

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο διάστημα 06:00 με 06:45 πραγματοποιήθηκαν εργασίες στο δίκτυο.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης