

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	14,43	12,62	1,81					1	1	2,90
	01:00	12,97	10,49	2,49					1	1	3,50
	02:00	12,23	10,02	2,20					1	1	2,72
	03:00	11,99	9,51	2,48					1	1	2,42
	04:00	11,87	9,43	2,45					1	1	2,35
	05:00	11,83	9,38	2,45					1	1	2,25
	06:00	12,32	9,53	2,79					1	1	2,68
	07:00	13,52	10,10	3,42					1	1	3,92
	08:00	14,63	10,44	4,19					1	1	4,86
	09:00	15,56	11,25	4,31					1	1	5,31
	10:00	15,80	11,40	4,40					1	1	5,38
	11:00	16,11	11,55	4,57					1	1	5,49
	12:00	16,76	12,22	4,54					1	1	5,72
	13:00	17,00	12,08	4,92					1	1	5,82
	14:00	16,48	11,38	5,10					1	1	5,63
	15:00	15,85	10,60	5,26					1	1	5,42
	16:00	15,96	10,56	5,41					1	1	5,42
	17:00	16,91	11,25	5,67					1	1	5,76
	18:00	18,44	12,57	5,87					1	1	6,32
	19:00	19,22	13,47	5,75				1	1	1	6,47
	20:00	19,56	13,87	5,69				1	1	1	6,65
	21:00	19,63	13,94	5,68				1	1	1	6,60
	22:00	17,88	13,34	4,54				1	1	1	5,11
	23:00	16,44	13,39	3,05				1	1	1	3,86

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθόλη τη διάρκεια της ημέρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες επικρατούσε αστάθεια ανέμου.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης