

ΗΣ ΣΑΜΟΥ			Απολογισμός Λειτουργίας						Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					8,250	8,250	8,250	6,000	6,000	11,000	
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	G2	G3	G4	G11	G12	G13	Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW)
Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 2025	00:00	15,25	10,85	4,40					1	1	4,90
	01:00	13,82	10,24	3,57					1	1	3,88
	02:00	13,74	9,93	3,81					1	1	3,77
	03:00	13,39	9,73	3,66					1	1	3,42
	04:00	13,01	9,52	3,49					1	1	3,05
	05:00	12,72	10,14	2,58					1	1	3,39
	06:00	13,75	10,22	3,54					1	1	4,46
	07:00	14,86	10,55	4,32					1	1	5,16
	08:00	16,03	11,34	4,69					1	1	5,60
	09:00	16,47	11,66	4,80					1	1	5,75
	10:00	16,46	11,67	4,78					1	1	5,77
	11:00	16,42	11,65	4,77					1	1	5,75
	12:00	15,88	11,30	4,58					1	1	5,56
	13:00	15,65	11,19	4,47					1	1	5,47
	14:00	16,19	11,70	4,49					1	1	5,65
	15:00	17,83	13,19	4,64					1	1	5,96
	16:00	18,96	14,38	4,57	1				1	1	5,70
	17:00	20,20	14,21	5,98	1				1	1	6,76
	18:00	21,77	14,95	6,83		1			1	1	8,14
	19:00	22,34	15,66	6,68		1			1	1	8,74
	20:00	21,75	15,43	6,32		1			1	1	8,32
	21:00	19,99	14,44	5,55		1			1	1	6,60
	22:00	17,92	13,53	4,39		1			1	1	4,51
	23:00	16,29	13,32	2,97		1			1	1	3,16

Το ΑΠ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΜΥΛΟΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το ΑΠ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ παρουσίαζε προβλήματα επικοινωνίας κατά το διάστημα 00:00 με 17:00.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης